

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 03/01/23

1. Producent wyrobu budowlanego:
INFRACORR Sp. z o.o.
Ul. Raduńska 20C
83-331 Niestępowo
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Filtr magnetyczny typu IFM z przyłączem kołnierзовym
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:
PKWiU 29.24.12-30.32
4. Przeznaczenie i zakres stosowania:
Przeznaczenie do zatrzymywania zanieczyszczeń mechanicznych unoszonych przez wodę, a szczególnie do usuwania cząstek stałych o właściwościach ferromagnetycznych (np. produktów korozji).
Stosowanie w instalacjach wody ciepłej i zimnej, w instalacjach centralnego ogrzewania oraz w sieciach i węzłach ciepłowniczych.
5. Specyfikacja techniczna:
- projektowa dokumentacja techniczna filtra IFM
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Średnica nominalna: DN20÷DN200
Ciśnienie: 1,6 MPa
Dopuszczalna temperatura robocza: 150°C
Czynnik roboczy: wody
7. Dokumentacja odniesienia:
- Deklaracja zgodności UE (nr 6/09/2022/PED) ZETKAMA

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5 oraz z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 7.

Gdańsk, 31.01.2023

Atest wystawił:

DYREKTOR HANDLOWY



Joanna Borkowska